



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: nadzor@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-ТЭ-301/2-2018

390502, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Подвязье, ул. Садовая, д. 8
(место составления предписания)

20.04.2018 года
(дата составления
предписания)

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Подвязьевский детский
сад» муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области
(далее МБДОУ «Подвязьевский детский сад»)
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною, Сенюковым Владиславом Вячеславовичем
главным государственным инспектором ОГЭН по Рязанской области
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно
распоряжения № 5-303-Р от 21.03.2018 года заместителя руководителя Приокского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии),

управления Ростехнадзора Ивлева Александра Николаевича деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Подвязьевский детский сад» муниципального образования – Рязанский муниципальный
район Рязанской области ИНН 6215014935, ОГРН 1056212008478.
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области
безопасности в электроэнергетике.

В присутствии:
заведующей МБДОУ «Подвязьевский детский сад» Лиманской Галины Петровны
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующей на основании устава и распоряжения № 230-ЛС от 16.12.2010 года
выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование и номер пункта НТД, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Работником, ответственным за электрохозяйство назначен электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-	пункт 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (да-	20.07.2018

	оборудования, который не является руководителем или специалистом из числа административно-технического персонала.	лее по тексту ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.03 г. № 4145).	
2.	Не предъявлены документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования электромонтёра.	пункт 2.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее по тексту ПОТ ЭЭ), утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593).	20.07.2018.
3.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на реконструированные электроустановки.	пункт 1.3.2 ПТЭЭП.	20.07.2018
4.	Не в полном объёме укомплектованы средствами защиты электроустановки.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, приложение № 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее по тексту ИПИСЗ), утверждённой приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261.	20.07.2018
5.	Отсутствует перечень средств защиты с указанием мест хранения, утверждённый работником, ответственным за электрохозяйство.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, пункт 1.2.3 ИПИСЗ.	20.07.2018
6.	Места хранения не оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для диэлектрических перчаток, бот, галош, ковров, колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц, предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, противогазов, указателей напряжения и т.п.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, пункт 1.3.5 ИПИСЗ.	20.07.2018
7.	Не пронумерованы средства защиты, используемые в электроустановках.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, пункт 1.4.1 ИПИСЗ.	20.07.2018
8.	Средства защиты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, не проверены по нормам эксплуатационных испытаний.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, пункт 1.4.3 ИПИСЗ.	20.07.2018
9.	Не составлен график ППР на 2018 год.	пункт 1.6.3 ПТЭЭП.	20.07.2018
10.	Не в полном объёме выполнены однолинейные электрические схемы, утверждённые работником ответственным за электрохозяйство.	пункт 1.5.18 ПТЭЭП.	20.07.2018

11.	Отсутствуют следующие журналы: оперативный; учета электрооборудования.	пункт 1.8.2 ПТЭЭП.	20.07.2018
12.	Руководитель Потребителя не обеспечил каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	пункт 1.7.14 ПТЭЭП.	20.07.2018
13.	Не разработаны мероприятия по безопасности труда, производственной санитарии, взрыво- и пожаробезопасности при проведении ремонтных работ на действующих электроустановках Потребителя сторонними организациями.	пункт 1.7.17 ПТЭЭП.	20.07.2018
14.	Не выполняются ПОТ ЭЭ при получении разрешения на работы, выполняемые командированным персоналом (измерения и испытания, техническое обслуживание и т.д.).	пункт 46.2 ПОТ ЭЭ.	20.07.2018
15.	Номинальные токи плавких вставок предохранителей установленных на вводе во ВРУ не выбраны наименьшими по расчетным токам.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 3.1.4 Правил устройства электроустановок (далее по тексту ПУЭ), утверждённых Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 в редакции от 20.06.2003.	20.07.2018
16.	Установлена штепсельная розетка в стиральном помещении прачечной.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 7.1.48 ПУЭ.	20.07.2018
17.	Перед вводом в эксплуатацию не проведены приёмо-сдаточные испытания реконструированных электроустановок.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 1.8.1 ПУЭ.	20.07.2018
18.	В помещениях с пребыванием детей часть розеток установлена на высоте менее 1,8 м от пола.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункты 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ.	20.07.2018
19.	Проводка к кнопке звонка не имеет защиты от механических повреждений.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункты 2.1.25, 2.1.26 ПУЭ.	20.07.2018
20.	Закрашены диспетчерские наименования и знаки электробезопасности на коммутационных аппаратах, установленных в коридоре кухни.	пункт 2.2.20 ПТЭЭП.	20.07.2018
21.	Не закручена крышка пластикового бокса трёхфазного автоматического выключателя установленного на кухне, отсутствует диспетчерское наименование.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункты 1.1.21, 1.1.32 ПУЭ.	20.07.2018

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О


защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 и пунктом 59 Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утверждённого приказом Ростехнадзора от 30.01.2015 №38 и зарегистрированного в Минюсте РФ 27.02.2015 № 36293, руководителю (представителю) юридического лица МБДОУ «Подвязьевский детский сад» находящегося по адресу: 390502, Рязанская обл.,

Рязанский р-н, с. Подвязье, ул. Садовая, д. 8. ИНН 6215014935, ОГРН 1056212008478.
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее пяти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдали:

Сенюков Владислав Вячеславович
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Лиманская Галина Петровна, заведующая МБДОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж

«Подвязьевский детский сад» действующая на основании устава и распоряжения № 230-ЛС от 16.12.2010 года.

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.04.2018 года

